

序号	图 纸 名 称	图号	工号	图号	图号
			01-01	01-01	01-01
1	目录	图目-1	1	1	1
2	设计施工说明	暖通施-1	1	1	0.125
3	设备明细表	暖通施-1	1	1	0.25
4	暖通安装明细表	暖通施-1	2	0.625	
5	一层通风排烟平面图	暖通-1	1	1	
6	二层通风排烟平面图	暖通-2	1	1	
7	三层通风排烟平面图	暖通-3	1	1	
8	屋面排烟风平面图	暖通-4	1	1	
9	一层空调风管平面图	暖通-5	1	1	
10	二层空调风管平面图	暖通-6	1	1	
11	三层空调风管平面图	暖通-7	1	1	
12	一层空调水管平面图	暖通-8	1	1	
13	二层空调水管平面图	暖通-9	1	1	
14	三层空调水管平面图	暖通-10	1	1	
15	空调水管系统图	暖通-11	1	1	
16	走梯间详图	暖通-12	1	0.5	
			17	13	

CONSTRUCTION MATERIAL INSTALLATION LIST OF HVAC		暖通安装明细表		工号	图号	图号
				01-01	01-01	01-01
NO	名称 DESCRIPTION	型号及规格 MODEL AND SPECIFICATION	单位 UNIT	数量 QTY	备注 REMARKS	
一、入户装置						
	锁闭阀	DN125	个	2		
	压力表	Y-100 0~1MPa DN125	个	4		
	温度计	WNG-11 0~100℃	个	2		
	蝶阀	DN125	个	2		
	过滤器	Y型 粗过滤	个	1		
		Y型 细过滤 60目	个	2		
	热量表	DN125	个	1		
	静态平衡阀	DN125	个	1		
	球阀	DN65	个	1		
二、空调部分						
	铜管 GB3091-2008	DN125	米	352	以实际发生量为准	
		DN100	米	568	以实际发生量为准	
		DN80	米	643	以实际发生量为准	
		DN65	米	327	以实际发生量为准	
		DN50	米	152	以实际发生量为准	
		DN40	米	39	以实际发生量为准	
		DN25	米	24	以实际发生量为准	
	蝶阀	DN125	个	2	以实际发生量为准	
		DN100	个	6	以实际发生量为准	
	平衡阀	DN100	个	3	以实际发生量为准	
	自动排气阀	DN20	个	4	以实际发生量为准	
三、散热器采暖部分						
	铜管 GB3091-2008	DN25	米	36	以实际发生量为准	

CONSTRUCTION MATERIAL INSTALLATION LIST OF HVAC		暖通安装明细表		工号	图号	图号
				01-01	01-01	01-01
NO	名称 DESCRIPTION	型号及规格 MODEL AND SPECIFICATION	单位 UNIT	数量 QTY	备注 REMARKS	
	采暖散热器	GLY29-8/9钢铝压铸复合柱翼型散热器	组	2		
	截止阀	DN25	个	1	以实际发生量为准	
	四通阀	DN25	个	1	以实际发生量为准	
四、镀锌钢板风管						
	镀锌钢板风管	500x500、630x400、630x、6200、6150	平米		不提供具体数量	
	70℃防火阀	6300	个	1		
		6200	个	3		
		6150	个	3		
	280℃防火阀(常闭)	630x400	个	3		
	280℃防火阀(常开)	500x500	个	1		
	板式排烟口(常闭)	1000x500	个	3		

信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

设备明细表

序号	系统编号	用途	设备名称	规格及型号	主要技术参数				单位	数量	备注
					冷量 kW	热量 kW	风量 m³/h	风压 Pa			
1	FP-1	空调	风机盘管	MCW800VT	7.15	11.8	1360		台	18	
2	FP-2	空调	风机盘管	MCW300VT	2.9	4.85	510		台	59	
3	FP-3	空调	风机盘管	MCW200VT	1.74	3.12	340		台	6	
4	KF-1~3		热回收新风换气机				260		台	3	餐厅区域新风用
5	KF-4~7		热回收新风换气机	DFS-680			260		台	4	办公区域新风用
6	PV-1		柜式送排风风机	PV-1			490		台	1	走廊排烟用
7	PF-1、2		边墙式送排风风机	SEF-350EX04			1228		台	2	做防排烟处理,事故通风用
8	PF-3~7		吊顶式送排风风机	DTH-27008C			100		台	5	配电间、弱电间、卫生间、卫生间、带防倒灌止回阀
9	PF-8~13		吊顶式送排风风机	DTH-38CAD8C			255		台	6	卫生间用,带防倒灌止回阀
10	PF-14、15		吊顶式送排风风机	DTH-27008C			100		台	2	卫生间用,带防倒灌止回阀

天津泰美味科技发展有限公司(有限合伙)
味多美新建厂房项目 办公楼
工号 01-01 图号 暖通施-1
分号 页号 1

审核 校对 设计 专业 暖通 日期