信号线:NHBV-4*2.5-SC20
信号线由泵房引至屋面高位消防水箱出水管上的流量开关

箱面设按钮,指示灯
消防设备的配电设备应设有明显(消防)标志
要求采用内衬岩棉对箱体进行防火保护
注:稳压泵控制原理见16D303-3-100~102

NHYJV-5*6-CT/SC40-FC
主供:消防主机APE主引来

NHYJV-5*6-CT/SC40-FC
备供:消防主机APE备引来

Tmax T2N/25A/4
/320 电磁式

QA-125/4

Tmax T2N/25A/4
/320 电磁式

QA-125/4

A.T.S
WHK 100N 25/4P

通信总线:WDZRN-RVS-2*2.5-SC20
至消控室消防电源监控器

JBF6187

L
6APWYB

XL-20(改)
户外防水型/IP65

框内热继电器及断路器过载保护只作用于信号,不作用于动作

WPE1 Tmax T2N/16A/3 /320 电磁式 A9 TA25DU6 NHYJV-4*2.5-SC25-WE 消火栓稳压设备 2.2 KW

一用一备

WPE2 Tmax T2N/16A/3 /320 电磁式 A9 TA25DU6 NHYJV-4*2.5-SC25-WE 消火栓稳压设备 2.2 KW

WPE3 Tmax T2N/16A/3 /320 电磁式 A9 TA25DU6 NHYJV-4*2.5-SC25-WE 喷淋稳压设备 2.2 KW

一用一备

WPE4 Tmax T2N/16A/3 /320 电磁式 A9 TA25DU6 NHYJV-4*2.5-SC25-WE 喷淋稳压设备 2.2 KW

电涌保护器SPD
一体化浪涌

Uc=420V(极数=4P
Up≤2.3KV
Imax=80KA
In=40KA(8/20μS)