




上海旺缘大楼商办/酒店装修工程 APPROVED EQUIPMENT / MATERIAL ENDORSEMENT FORM 设备 / 材料 报审单		Date of Submission 提交日期	2024.09.25
		Submission Ref. 送审编号	WYHT-JD017
		Material Ref. 材料编号	
TO 致: AVID 伟焯 (上海) 建筑咨询有限公司		From 公司: 江苏启安建设集团有限公司	
Attn. 收件人: 陈崇生 先生		Name 发件人: 李向东 先生	
WE SUBMIT HEREWITH THE FOLLOWING ITEMS FOR YOUR ENDORSEMENT & RECORD PURPOSE 我方提交以下材料清单供贵司签注认可并作为记录			
Location of Material 材料使用范围			
Material Name 材料名称	水泵		
Manufacturer 生产厂家	威乐(中国)水泵系统有限公司		
Model No. 产品编号			
Size / Width 尺寸规格	I 150/285-22/4		
Color / Pattern 颜色 / 样式			
Remarks 备注	用于酒店公区地暖循环水泵, 位置在屋顶		
备注:	附件总共 4 份		
业主单位		项目管理顾问	施工单位
 2024.9.3 项目负责人:		 安装时请遵守 施工规范及设备供应商 相应规范要求执行。噪音处 理及屋面防水措施需满足相应 要求。 项目负责人:	 2024.9.25 项目负责人:
Date 日期:		Date 日期: 2024/09/29	Date 日期:
CC 抄送: <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>