



7	WG	柔性石墨垫 $\delta 2$; $\phi 135/\phi 91$	1	柔性石墨			
6	GB/T95	垫圈 16	4	100HV	0.011	0.044	
5	GB/T41	螺母 M16	4	5级	0.027	0.108	
4	GB/T5781	螺栓 M16 \times 60	4	4.8级	0.113	0.452	
3	UG2730-17	法兰盖 PN10; DN80	1	Q235A	2.81	2.81	
2	UG2718-17	法兰 PN10; DN80	1	Q235A	3.14	3.14	
1	138T96-22-(1)(A)	管子 $\phi 89 \times 4$; L=394	1	20/GB/T8163	3.3	3.3	
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注
					重 量	量	
标记	处数	文 件 号	签 字	日期	138T96-22-0(A)		
设 计		标 准					
校 对		工 艺			重 量	9.9	比 例
审 核		批 准			1:3	供 图	Y
审 定		日 期			共 1 页	第 1 页	参 考 图 号
						版 本 号	
					无锡华光锅炉股份有限公司		
					(无 锡 锅 炉 厂)		

氧量套管

装配件