



技术要求:
1. 锅炉本体测点布置见189T-9。
2. 除面墙水冷壁及省煤器见炉膛后侧, 其余门类, 测量孔均左右各一。
3. 水冷壁见炉膛水平烟道部分测量孔现场在水冲壁板上开孔安装。
4. 炉膛吹灰管φ108; 蒸汽吹灰管φ159; 激波吹灰管φ219, 均按总长供货, 工地现场切割使用。

名称	图例	备注
人孔		
测量孔		控制, 报警
测量孔		报警
测量孔		控制, 报警
就地测量孔		报警
绳孔		
炉膛吹灰孔		
长伸棒蒸汽吹灰孔		
激波吹灰孔		
氧量		

13	138T96-2-0(A)	测试套管	18	装配件	5.8	104.4	借用
12	146T96-11-0	绳孔套管	24	装配件	11.7	280.8	借用
11	138T96-21-0(A)	备用测试套管	2	装配件	21.7	43.4	借用
10	138T96-22-0(A)	氧量套管	2	装配件	9.9	19.8	借用
9	UC4024-87	检查门φ450	8	装配件	39.05	312.4	
8	189T96-(8)	管子 φ219x6; L=9米	1	20/GB/T8163	283.7	283.7	按总长供
7	146T96-13-0	渗滤液回喷套管	2	装配件	11.1	22.2	借用
6	189T96-(6)	管子 φ159x6; L=16米	1	60/GB/T8163	362.2	362.2	按总长供
5	189T96-(5)	管子 φ108x4; L=7米	1	60/GB/T8163	71.8	71.8	按总长供
4	146T96-12-0	测试套管	2	装配件	14	28	借用
3	146T96-3-0	取样套管	2	装配件	10.7	21.4	借用
2	146T96-1-0	测试套管	50	装配件	5.8	290	其中4个备件借用
1	UC4038-12	人孔	30	装配件	48.7	1461	

序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注
门类						
189T96-0						
装配件						
无锡华光锅炉股份有限公司 (无锡锅炉厂)						

本图纸所有版权归无锡华光锅炉股份有限公司所有, 除另有约定外, 任何其他人未经许可擅自使用或传播皆为侵权行为, 必追究法律责任和经济损失。