



技术要求：

- 1.管子应符合GB/T13793标准的要求。
- 2.两端外倒角 $1 \times 35^\circ$ 。
- 3.弯曲半径 $R=70\text{mm}$ 。
- 4.展开长度 $L=310\text{mm}$ 。
- 5.弯头处的椭圆率允许 $\leq 0.30$ 。
- 6.未注公差按GB/T1804 m级。

						90°弯头 I 型		189T37-44					
标记	处数	文 件 号		签 字	日 期	Q235B		重 量	0.97	比 例	1:3	供 图	Y
设 计				标 准				共 1 页	第 1 页	参考图号		版本号	
校 对				工 艺				无锡华光锅炉股份有限公司 (无 锡 锅 炉 厂)					
审 核				批 准									
审 定				日 期									

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。