


- 1.地脚螺栓安装垂直度小于 $1/1000$ 。
- 2.序号3用于螺栓定位，待混凝土浇注完后拆除。
- 3.序号1、2装配后出厂。
- 4.序号5、6焊完后开孔。



|     |    |       |     |     |  |                             |            |      |      |     |   |
|-----|----|-------|-----|-----|--|-----------------------------|------------|------|------|-----|---|
|     |    |       |     |     |  | 地脚螺栓和支架3                    | 189T06-3-0 |      |      |     |   |
|     |    |       |     |     |  |                             |            |      |      |     |   |
|     |    |       |     |     |  |                             |            |      |      |     |   |
|     |    |       |     |     |  |                             |            |      |      |     |   |
| 标记  | 外数 | 文 件 号 | 签 字 | 日 期 |  |                             |            |      |      |     |   |
| 设 计 |    |       | 标 准 |     |  |                             |            |      |      |     |   |
| 校 对 |    |       | 工 艺 |     |  |                             |            |      |      |     |   |
| 审 核 |    |       | 批 准 |     |  |                             |            |      |      |     |   |
| 审 定 |    |       | 日 期 |     |  |                             |            |      |      |     |   |
|     |    |       |     |     |  | 重 量                         | 82.016     | 比 例  | 1:20 | 供 图 | Y |
|     |    |       |     |     |  | 共 1 页                       | 第 1 页      | 参考图号 |      | 版本号 |   |
|     |    |       |     |     |  | 无锡华光锅炉股份有限公司<br>(无 锡 锅 炉 厂) |            |      |      |     |   |

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。