


技术要求:

1. 按UG0814《锅炉膜式管屏技术条件》以及UG0811《锅炉管子技术条件》制造与验收。
2. 管子两端外倒角 $1 \times 35^\circ$ 。
3. 管子两端切割鳍片长度50mm，不得损伤管子，并保留高度1~3mm的鳍根。
4. 管子与扁钢之间焊接形式为 .
5. 工作压力 $P=5.45\text{MPa}$ ，水压试验压力 $P_s=8.175\text{MPa}$ 。

3	189T22-15-(3)	扁钢 6×20; L=10980	2	Q235B	10.3	20.6	
2	189T22-15-(2)	扁钢 6×40; L=10980	20	Q235B	20.7	414	
1	189T22-15-(1)	管子 $\phi 60 \times 6$ ; L=11080	21	20G/GB5310	88.5	1858.5	
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重 量	总 计 重 量	备 注
标记	处数	文 件 号	签 字	日 期	隔墙水冷壁管组		
设 计		标 准					
校 对		工 艺					
审 核		批 准					
审 定		日 期			装配件		
					189T22-15-0		
					重 量	2293	比 例 1:20 供图 Y
					共 1 页 第 1 页	参考图号	版本号
					无锡华光锅炉股份有限公司 (无 锡 锅 炉 厂)		

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。