



- 1.地脚螺栓安装垂直度小于 $1/1000$ 。
- 2.序号3用于螺栓定位，待混凝土浇注完后拆除。
- 3.序号1、2装配后出厂。
- 4.序号5、6焊完后开孔。

6	189T06-1-(6)	钢板 δ 20; 1110×110	2	Q355B	19.17	38.34	开孔
5	189T06-1-(5)	钢板 δ 20; 190×110	2	Q355B	3.28	6.56	
4	189T06-1-(4)	钢板 δ 20	8	Q355B	1.57	12.56	开孔
3	189T06-1-(3)	钢板 δ 5	1	Q235B	10.21	10.21	开孔
2	GB/T6170	螺母 M36	16	8级	0.352	5.632	
1	189T06-1-1	螺栓 M36	8	Q355B	9.4	75.2	
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重	总 计 量	备 注
标记	页数	文 件 号	签 字	日期	<div>189T06-1-0</div> <div>重量 148.502 比例 1:20 供图 Y</div> <div>共 1 页 第 1 页 参考图号 版本号</div> <div>无锡华光锅炉股份有限公司 (无 锡 锅 炉 厂)</div>		
设 计		标 准					
校 对		工 艺					
审 核		批 准					
审 定		日 期					
地脚螺栓和支架1							
装配件							

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。