


- 1.按UG0814《锅炉膜式管屏技术条件》制造与验收。
- 2.管子工作压力 $P=5.18\text{MPa}$,水压试验压力 $P_s=7.77\text{MPa}$ 。
- 3.管端切割鳍片长度50mm,不得损伤管子,并保留高度为1~3mm的鳍根。
- 4.序号1管子两端外倒角 $1\times 35^\circ$ 。
- 5.扁钢与管子焊接按进行。
- 6.开孔四角允许最大圆角至R3。

2	189T49-5-2	扁钢	11	15CrMo	12.5	137.5								
1	189T49-5-(1)	管子 $\phi 45 \times 5$; L=2620	12	20G/GB5310	12.9	154.8								
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注							
					重	量								
							189T49-5-0							
标记	外数	文 件 号	签 字	日 期	顶棚管组									
设 计		标 准							重 量	298.6	比 例	1:15	供 图	Y
校 对		工 艺							共 1 页	第 1 页	参考图号		版本号	
审 核		批 准							无锡华光锅炉股份有限公司 (无 锡 锅 炉 厂)					
审 定		日 期												
					装 配 件									

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。