



技术要求:

1. 按UG0811“锅炉管子技术条件”制造与验收。
2. 管子两端外倒角 $1 \times 35^\circ$ 。
3. 管子弯曲半径 $R=400$ 。
4. 管子展开长度 $L=1680$ 。
5. 按图制造左右件，图示为左件。

						管子 $\phi 133\times 6$	189T29-4-1						
标记	处数	文 件 号	签 字	日 期									
设 计			标 准										
校 对			工 艺										
审 核			批 准			20G/GB5310	无锡华光锅炉股份有限公司 (无 锡 锅 炉 厂)						
审 定			日 期										
								共 1 页	第 1 页	参 考 图 号		版 本 号	

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。