



技术要求:

- 1、管子按UG0811《锅炉管子技术条件》制造与验收。
- 2、管子工作压力 $P=5.42\text{MPa}$,水压试验压力 $P_s=8.13\text{MPa}$ 。