



- 1.按UG0811《锅炉管子技术条件》及UG0810《锅炉集箱技术条件》制造与验收。
- 2.管子安装完后与锅炉本体一起进行水压试验。

[illegible]

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。