



锅炉对称中心线

技术要求:

- 管子按UG0811••锅炉管子技术条件••制造与验收。
- 管子安装完后与锅炉本体一起进行水压试验。
- 管子与汽包,集箱管接头之间工地焊接按



进行。

1	189T29-2-1	管子 $\phi 159 \times 8$	8	20G/GB5310	104.2	833.6	
序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计	备注
标注	数量	文件号	签字	日期	189T29-2-0		
设计			标准				
校对			工艺				
审核			批准				
审定			日期				
				隔墙水冷壁上升管	重量	833.6	比例 1:25 供图 Y
				装配件	共 1 页	第 1 页	参考图号 版本号
					无锡华光锅炉股份有限公司		
					(无锡锅炉厂)		

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有,除另有约定外,任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为,必追究法律责任和经济赔偿。