


省煤器灰斗以及省煤器护板、连接烟道保温钉布置详图



- 1.炉膛金属布置详见189T-5中各处保温炉墙详图。
- 2.过热器下部灰斗处内保温金属件见189T922-0。
- 3.序号5用于扎成钢圈网，也可用于现场现制抓钉。
- 4.序号4用于制作人孔门把手。
- 5.序号6用于角部钢板密封处，膜式壁拼接处，堆焊区域与集箱管接头处相接，现场根据情况布置。
- 6.序号7用于制作成篦数于钢筒作为焊保温抓钉用篦。

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。