



1. 按UG0810《锅炉集箱技术条件》制造与验收。
2. 集箱工作压力为4.92MPa,水压试验压力为7.38MPa。
3. 集箱两端管口按UG1303《集箱端部管口结构尺寸》进行。
4. 筒身上开孔和筒身两端加工按 $\frac{\sigma}{\sigma_s}$ 。

[illegible]

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。