


技术要求:

- 管子按UG0811•锅炉管子技术条件•制造与验收。  
集箱按UG0810•锅炉集箱技术条件•制造与验收。
- 安装完毕后与锅炉本体一起进行水压试验。



2	189T29-5-2-0	小集箱	1	装配件	277.5	277.5	
1	189T29-5-1	管子 $\phi 245 \times 10$	2	20G/GB5310	247.2	494.4	
序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
设计		标准					
校对		工艺					
审核		批准					
审定		日期					

尾部侧墙水冷壁上升管 I	189T29-5-0
重量 771.9	比例 1:25 供图 Y
共 1 页 第 1 页 参看图号	版本号
装配件	无锡华光锅炉股份有限公司 (无锡锅炉厂)

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有,除另有约定外,任何其他人未经同意私自使用或传播皆为侵权行为,必追究法律责任和经济赔偿。