

19	J61Y-P54100V	截止阀 DN15	3	外购装配件				配管φ18×3		
18	J61Y-100	截止阀 DN20	3	外购装配件				配管φ28×4		
17	J61Y-100	截止阀 DN15	3	外购装配件				配管φ18×3		
16	138T96-2-0(A)	测试套管	2	装配件	5.8	11.6		借用		
15	146T96-12-0	测试套管	2	装配件	14	28		借用		
14	189T093-(14)	过热器安全阀阀芯及弹簧	1	外购装配件				随安全阀一起供货		
13	189T093-(13)	锅筒安全阀阀芯及弹簧	1	外购装配件				随安全阀一起供货		
12	189T093-(12)	水位计云母片及密封材料	2	外购装配件				随双色水位计一起供货		
11	189T093-(11)	扁钢 6×60；L=25m	1	Q235B	70.7	70.7		按总长供货		
10	189T093-(10)	扁钢 6×40；L=50m	1	Q235B	94.2	94.2		按总长供货		
9	189T093-(9)	管子 φ159×8；L=10m	1	20G/GB5310	297.9	297.9		按总长供货		
8	189T093-(8)	管子 φ133×6；L=10m	1	20G/GB5310	187.9	187.9		按总长供货		
7	189T093-(7)	管子 φ76×5；L=10m	1	20G/GB5310	87.5	87.5		按总长供货		
6	189T093-(6)	管子 φ42×4.5；L=20m	1	20G/GB5310	83.2	83.2		按总长供货,省煤器		
5	189T093-(5)	管子 φ51×5；L=30m	1	12Cr1MoVG/GB5310	170.2	170.2		按总长供货,中高过		
4	189T093-(4)	管子 φ45×5；L=30m	1	20G/GB5310	148	148		按总长供货,顶棚、低过和蒸发器		
3	189T093-(3)	管子 φ51×5；L=10m	1	20G/GB5310	56.7	56.7		按总长供货,顶棚		
2	189T093-(2)	管子 φ38×5；L=10m	1	20G/GB5310	40.7	40.7		按总长供货,顶棚		
1	189T093-(1)	管子 φ60×6；L=30m	1	20G/GB5310	239.7	239.7		按总长供货,水冷壁		
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注			
					重	量				
标记	处数	文 件 号	签 字	日 期						
设 计		标 准			重 量	1516	比 例	1:10	供 图	
校 对		工 艺			共 1 页	第 1 页	参考图号		版本号	
审 核		批 准			无锡华光锅炉股份有限公司					
审 定		日 期			(无 锡 锅 炉 厂)					
本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。										