


| 管子规格 | 弯管半径 | 弯头外侧最小需要厚度(mm) | 弯头内侧最小需要厚度(mm) |
|--------|------|----------------|----------------|
| φ159x8 | R500 | 3.93 | 4.52 |



技术要求:

- 1.按UG0811《锅炉管子技术条件》制造与验收。
- 2.管子两端外倒角 $1\times 35^\circ$ 。
- 3.管子弯曲半径 $R=500$ 。
- 4.管子展开长度 $L=3157$ 。
- 5.按图制造左右件，图示为左件。

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|-----|-----|------------------|-----------------------------|-------|------|------|-----|---|
| | | | | | 管子 Ø159×8 | 189T26-2-11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 文 件 号 | 签 字 | 日 期 | | | | | | | |
| 设 计 | | 标 准 | | | 20G/GB5310 | 重 量 | 94.1 | 比 例 | 1:30 | 供 图 | Y |
| 校 对 | | 工 艺 | | | | 共 1 页 | 第 1 页 | 参考图号 | | 版本号 | |
| 审 核 | | 批 准 | | | | 无锡华光锅炉股份有限公司 (无 锡 锅 炉 厂) | | | | | |
| 审 定 | | 日 期 | | | | | | | | | |

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。