



- 1、按UG0810《锅炉集箱技术条件》制造与验收。
- 2、集箱工作压力为5.14MPa,水压试验压力为7.71MPa。
- 3、集箱两端管口按UG1303《集箱端部管口结构尺寸》进行。
- 4、筒身上开孔和筒身两端加工按 $\frac{2}{5}$ 。

序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 位	计 量	备 注
标注	数量	大 小	数 量	单 位	日 期		
设 计		标 准					
核 对		工 艺					
审 核		批 准					
审 定		日 期					

低温过热蒸汽进口集箱

189T44-5-0

装配件

重量 1199 比例 1:15 比例 Y
 共 1 页 第 1 页 审核日期 日期
 无锡华光锅炉股份有限公司
 (无 锡 锅 炉 厂)

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。