



1. 制端罩壳均左右各一。
2. 工地安装时, 门孔罩若与刚性梁相碰允许修削门孔罩, 割后焊复。
3. 锅炉本体测点布置见 189T-9。
4. 序号 6 吹灰孔工地现场开孔, 注意方向。

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。