



技术要求:

- 3、型钢与型钢、梁之间按  8 进行。



彈簧支吊架參數：

1. 可变弹簧支吊架型号: TD120C20。(按NB/T 47039选型)
2. 热态载荷: 64724N; 安装载荷: 52866N;(单个弹簧吊架载荷)
热态位移: 向下42mm; 水平26mm。

4	189T252-2-3-(4)	肋板 $\delta 10$	4	Q235B	1.3	5.2	
3	189T252-2-3-(3)	H槽 200x200x8x12L=4600	1	Q235B	232.3	232.3	见技2
2	189T252-2-3-(2)	H槽 200x200x8x12L=4400	2	Q235B	222.2	444.4	
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重 量	总 计	备 注

1	189T252-2-3-(1)	可变弹簧支吊架	2	外购配件					
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重 量	总 计	备 注		
标记	数量	文 件 号	备 注	日期					
设 计			标 准						
校 对			工 艺						
审 核			批 准						
审 定			日 期						
下降管吊挂装置Ⅲ				189T252-2-3-0					
装配件				重 量	682	比 例	1:15	供 图	Y
				共 1 页	第 1 页	参 考 图 号		版 本 号	
				无锡华光锅炉股份有限公司 (无 锡 锅 炉 厂)					

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。