



技术要求:

1、型钢与型钢、梁之间按  6 进行。

1.可变弹簧支吊架型号: TD60C18。(按NB/T 47039选型)
2.热态载荷: 38057N; 安装载荷: 30130N;(单个弹簧吊架载荷)
热态位移: 向下25mm; 水平34mm。

5	189T252-2-5-(5)	肋板 δ 10	4	Q235B	1.3	5.2	
4	189T252-2-5-(4)	H型钢 200x100x5.5x8;L=100	2	Q235B	2.2	4.4	
3	189T252-2-5-(3)	H型钢 200x100x5.5x8;L=150	2	Q235B	3.3	6.6	
2	189T252-2-5-(2)	H型钢 200x200x8x12;L=1365	2	Q235B	68.9	137.8	
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重 量	总 计	备 注

1	189T252-2-5-(1)	可变弹簧支吊架	2	外购装配件			
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 件	总 计	备 注
					重 量	重 量	
标记	处数	文 件 号	签 字	日 期	189T252-2-5-0		
设 计			标 准		重 量	154	比 例
校 对			工 艺		1:15		供 图
审 核			批 准		共 1 页	第 1 页	参 考 图 号
审 定			日 期				版 本 号
下降管吊挂装置V					无锡华光锅炉股份有限公司		
					(无 锡 锅 炉 厂)		
<p>本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。</p>							