

龙信建设集团有限公司

设计更改通知书

编号:SSBG01-240506

建设单位	俐马(南通)纺织有限公司		专业	给排水	
项目名称	俐马(南通)纺织有限公司年产8万吨高档针织面料、2亿件高档针织运动休闲服饰新建项目		变更原因	技术要求	
子项名称	消防泵房	设计编号	2021032	日期	2024年5月6日
更改内容	1. 因厂区规划改变,最高建筑高度降低,原室内消火栓泵扬程95米,泄压阀开启压力1.24MPa,更改为扬程75米,泄压阀开启压力1.00MPa;原喷淋泵单泵扬程1.10MPa,泄压阀开启压力1.42MPa,更改为扬程1.00MPa,泄压阀开启压力1.30MPa。原室内消火栓泵、喷淋泵设计流量不变。				
	以下空白				
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">江苏省工程勘察设计出图专用章 龙信建设集团有限公司 资质证书 A132031104 编号 江苏省住房和城乡建设厅监制(F) 有效期至二〇二四年九月三十日</div>					
项目负责人	袁红		龙信建设集团有限公司		
专业负责人	周海霞				
审核人	张洪生				
校对人	周海霞				
设计人	方浩宇				