中华人民共和国住房和城乡建设部发证
证号：A144015291-6/4
中石化广州工程有限公司
统一社会信用代码：91440101708338197l
综合甲级

中国石化集团洛阳石油化工工程公司
中国石化洛阳石油化工工程公司

计算资料：
设备容量(kW)= 3.55
需要系数= 0.90
需要容量(kW)=3.20
最大相电流(A)= 11.36

5

ZA-YJV22-0.6/1kV-5x10mm²
DN40

普通照明配电箱：脱扣器额定电流 32A；L1 L2 L3 N PE

SPD自带(保护器由浪涌保护器厂成套提供)　T1 2.5kV,≥12.5kA　SPD

进线开关 iC65H-C□A/4P	出线开关 iC65H-C□A/2P	脱扣器额定电流(A)	回路编号	金卤灯	荧光灯	无极灯	LED灯	钠灯	其他	小计	计算电流(A)	线路型号及截面(mm?)	线路敷设方式	灯具所在位置或编号	灯具个数	插座个数	其他	备注
		10	1				1.1			1.1	5.56	ZA-YJV-0.6/1kV-3x2.5	穿钢管明敷设	701#管桥 EL+19500层	22			51-02/08
		10	2				0.7			0.7	3.54	ZA-YJV-0.6/1kV-3x2.5	穿钢管明敷设	701#管桥 AC-102 EL+23400层空冷平台	14			51-02/08
		10	3				0.6			0.6	3.03	ZA-YJV-0.6/1kV-3x2.5	穿钢管明敷设	701#管桥 AC-101 EL+23400层空冷平台 701#管桥 EL+29300层、EL+30500层	12			51-02/08
		10	4				1.15			1.15	5.81	ZA-YJV-0.6/1kV-3x2.5	穿钢管明敷设	701#管桥 地面层、1"2轴 管桥上方平台	23			51-02/02、08
		10	5											备用				
		10	6											备用				
		10	7											备用				
		10	8											备用				

业主编号	FAP103-A112-EE-DW02-0011-Rev.0

序号	说明	更改	校审		日期

设计　李剑
校对　吴俊杰

福建福海创石油化工有限公司
原料适应性技改项目
2#90万吨/年抽提装置
照明部分
LP03照明配电箱系统图

中国石化 SINOPEC
中石化广州工程有限公司
专有技术A级

中石化广州工程有限公司
SINOPEC GUANGZHOU ENGINEERING CO., LTD.

项目号	413211DA112	日期
图号	51-02/11	2022-11
		比例

AREA=0.25xA1

本文件涉及公司商业秘密，未经本公司书面许可，不得扩散至第三方。