



说明:

1. KAF接点由火灾报警系统交流转换模块提供.
2. KAY接点为备用, 不接线.
3. 辅助接点反馈至火灾报警系统输入输出模块.

业 主 编 号		FAP103-A74A-EE-DW00-0009-Rev.0					
◇							
◇							
◇							
序号	说 明			更 改	校 审		日 期
设计	李 凯 文 杨 光			福建福海创石油化工有限公司 原料适应性技改项目 现场机柜间FAR21 电气部分 断路器箱接线系统图			
校对	杨 光						
审核	马 文 雅						
中石化广州工程有限公司 SINOPEC GUANGZHOU ENGINEERING CO., LTD.				项目号	413211DA74A		日 期 2022-08
				图 号	51-00/09		比例