



注: 栏杆做法参见HQB-J-SDc-D19-3001-2023《Q355钢结构高强螺栓连接标准详图(摩擦型)》第44, 45页。



说明: 桥架层数 $\geq 3$ 时, 不需设置栏杆

说明:

1. 标注尺寸以mm计。
2. 本标准图适用于桥梁水平支撑间距 $\leq 3\text{m}$ , 每层桥梁重量 $\leq 150\text{kg/m}$ 。

3. 桥架支撑及走道布置见各单体结构设计图纸, 本标准图应密切配合电仪专业相关图纸施工。

5. 类型1与类型3位于相同管廊纵向轴线, 应保证托臂外挑末端对齐。

7. 走道支撑梁 $\square 10$ 、 $\square 14$ 横跨次梁,在管廊横向轴线刚接主梁上断开,做法见大样。

9. 现场如遇桥梁支撑与管道碰撞, 不能合理避让时, 请及时联系设计方解决。

10. 对于本典型图中未涵盖的立柱及托臂样式,应以电仪专业图纸为准,立柱托臂应典型图中最为接近的型号。