

1. 关于消火栓箱核手提灭火器箱表面印刷字体（中英文）及火警电话（6086119），由于各装置院对消火栓箱核手提灭火器箱表面引述内容的标准不统一，同时也没有相关的执行标准。为了保证全厂统一性，请 HQC 统一设计，便于各装置院执行。

答复：消火栓箱印刷字体及内容参照《消火栓箱》GB/T 14561-2019，灭火器箱箱体印刷字体及内容参照《灭火器箱》XF139-2009 执行。本项目具体如下：

一、消火栓箱

1.消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注中文“消火栓”、英文“FIRE HYDRANT”以及火警电话 Fire Alarm Telephone-6086119 字样，文字采用发光材料。中文字体建议采用黑体，高度不小于 100mm，宽度不小于 80mm；英文字体建议采用 Arial 字体，高度建议 30mm。

2.箱体正面上应设置耐久性铭牌，铭牌至少应包括以下内容：

- a) 产品名称；
- b) 产品型号；
- c) 注册商标或生产厂名；
- d) 生产厂地址；
- e) 生产日期或产品批号；
- f) 执行标准编号。

3.消火栓箱的明显部位应采用耐久性文字或图形标注其操作说明。操作说明至少应包括以下内容：

- a) 箱门的开启方法；
- b) 消火栓按钮的开启方法；
- c) 箱内消防器材的取出及连接步骤；
- d) 室内消火栓的开启方法；
- e) 操作消防软管卷盘时必要的动作；
- f) 描述箱内消防器材使用时的操作程序。

4.说明中的文字高度不小于 5mm。

建议如下：



室外消火栓箱喷涂示意图



室外大流量消火栓箱喷涂示意图

二、灭火器箱

1.灭火器箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注中文“灭火器”、英文“Fire extinguisher”以及火警电话 Fire Alarm Telephone-6086119 字样，文字应采用发光材料。中文字体建议采用黑体，高度不小于 60mm，宽度不小于 30mm；英文字体建议采用 Arial 字体，高度建议 20mm。

2.在灭火器箱的正面右下角应设置耐久性铭牌，内容应包括：

- a) 产品名称；
- b) 产品型号；
- c) 注册商标或生产厂名；
- d) 生产厂地址；
- e) 生产日期或产品批号；
- f) 执行标准编号。

3. 灭火器箱在正面粘贴发光标志。

2. 考虑到室外恶劣环境及使用安全，室外消火栓箱门避免采用玻璃等易碎材质，箱体材质应选用抗腐蚀性能优良的材质。消火栓栓头/软管卷盘位于消防箱内的消火栓箱箱门材料选择钢框镶玻璃或铝合金框镶玻璃材质，以便于箱门锁具故障时，可以击碎玻璃使用消火栓。

答复：室外消火栓箱箱体及门均采用不锈钢板材质。位于建筑物内的室内消火栓箱箱门材料选择钢框镶玻璃或铝合金框镶玻璃材质，以便于箱门锁具故障时，可以击碎玻璃使用消火栓。